

仕様一般事項

1. 工事範囲

本仕様書に記載する機器の設計、製作、塗装及び輸送までとします。

- 1) 主空気管系は空気入口及び空気出口までとします。
- 2) 圧力計・安全弁・ドレン弁類は、同梱して納入します。
- 3) 特殊仕様は、見積書の施工範囲まで含みます。

2. 検査及び試験

日本ボイラー協会発行の個別検定合格印（第二種圧力容器明細書）の確認をもって合格とします。

3. 保証期間




本機の保証期間は納入後12ヶ月とします。

万一設計製作ならびに材質の不良による故障、破損の場合は調査の上無償にて修理又は代替品を納入します。但し、弊社取扱説明書を遵守し、取扱不良により事故のないよう定期的な保守点検を確実に励行して下さい。尚、消耗部品に関してはこの限りではありません。

4. 備考

- 1) 付属部品以外の配管部品（長ニップル等）はオプションとします。
- 2) 各ソケットのネジ形状はRp（平行メネジ）とします。
- 3) タンクの内面は処理していません。
- 4) 予備口を使用しない場合には、付属の四角頭プラグを用いて蓋をしてください。

仕 様		
適用規格	第二種圧力容器構造規格	
常用使用圧力	0.98 MPa	
最高使用圧力	1.08 MPa	
使用温度範囲	2~45℃（凍結無き事）	
材 質	SS400	
内 容 積	0.097 m ³	
質 量	50 kg	
塗装仕様	素 地	第一種ケレン（プラスト処理）
	下 塗	APフ°ライマー（特殊合成樹脂塗料） 塗装色：ホワイト
	上 塗	ハイアト#5000（アクリルウレタン樹脂塗料） 塗装色：マンセルNo. N-7



ユーザ名 User				図 番 DRAWING No.	ST95E_100-7
形 式 MODEL	ST95E-100			尺 度 SCALE	1 : 10
名 称 NAME	空気タンク				
製 図	原田	検 図	沖田	承 認	松嶋
TRACER	2025.09.12	CHECKER	2025.09.12	APPROVAL	2025.09.12
				株 式 公 社	明 治 機 械 製 作 所
				MEIJI AIR COMPRESSOR MFG. CO., LTD.	